

Утверждаю  
Временно исполняющий обязанности  
начальника Главного управления МЧС  
России по Костромской области  
полковник внутренней службы

А.Е. Михалев

« 13 » \_\_\_\_\_ 2017г.

**Инструкция  
о порядке подключения объектов защиты к приборам пультовым  
оконечным в пожарно-спасательных подразделениях Главного  
управления МЧС России по Костромской области**

1. Подключение объектов защиты осуществляется на основании заявки собственника объекта организацией, имеющей на данный вид деятельности соответствующие разрешение (лицензию).
2. Договор на пультовую охрану заключается на безвозмездной основе.
3. Собственник объекта самостоятельно определяет мониторинговую организацию, которая будет осуществлять подключение объекта защиты и обеспечивать работоспособность канала передачи извещений о пожаре.
4. Подключение объекта защиты к системе мониторинга осуществляется мониторинговой организацией и оформляется актом.
5. Мониторинговая организация осуществляет:
  - разработку проекта на подключение объекта защиты к системе мониторинга;
  - техническое обслуживание системы мониторинга;
  - обеспечение работы каналов связи системы мониторинга и взаимодействие с операторами связи;
  - монтаж и техническое обслуживание ретрансляторов в составе системы мониторинга, построение единой ретрансляционной сети, обеспечивающей необходимую зону покрытия и бесперебойную прием-подачу извещений;
  - ввод данных (регистрация, корректировка, удаление, запись соответствующей информации) в систему мониторинга.
6. Диспетчерским составом ПСЧ осуществляется анализ поступления пожарных извещений на пульт подразделения пожарной охраны и реагирование сил и средств местного пожарно-спасательного гарнизона на извещение о пожаре в соответствии с утвержденными инструкциями и расписанием выезда.

Заместитель начальника УОП и ПАСР  
подполковник внутренней службы

А.В. Шубин